No. Siri : EE021702/25/02/01

Ruj Kami : ( 30 ) dlm. JKRL(PM)5/1/4-12 Jld.4

CAWANGAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK
JABATAN KERJA RAYA MALAYSIA

# SIJIL EMAL

Sijil Pendaftaran Bahan/Barangan Elektrik (**E**lectrical **M**aterial **A**pproved **L**ist) ini dikeluarkan kepada **pengilang**/~~pembekal~~ :

Syarikat : **PCO LITE ELECTRICAL SDN. BHD.**
Alamat : LOT NO. 157880 (PT 1283), OFF JALAN DEGONG
31900 KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN

Bahan **EMERGENCY LIGHT**

Pendaftaran ini adalah seperti butiran di bawah dan tertakluk kepada Spesifikasi JKR dan **syarat-syarat di muka surat 2**. Sijil ini hendaklah dibaca bersama **Lampiran** (1 muka surat).

| | |
|---|---|
| Pengilang | : PCO LITE ELECTRICAL SDN. BHD. |
| Negara Pengilang | : MALAYSIA |
| Jenama | : PCO |
| Model | : ELP 18L & ELP 18RL |
| Kadaran | : 240 V, 50 Hz |
| No. Sijil/Laporan Ujian Jenis | : NO. PENSIJILAN SIRIM: PP005405<br>NO. PENSIJILAN BOMBA: JBPM/IP/RNP:700-7/2/2-56 (29)<br>LAPORAN UJIAN SIRIM: 2018EEB0131 & 2018EEB0131-M1 |
| Tarikh Tamat | : 15.02.2027 |
| Rujukan Standard | : MS 619-2-22:2005 & MS IEC 60598-1:2012 |
| Catatan | : i) SMD LED: 10 UNIT<br>ii) HOUSING: MILD STEEL<br>iii) DIFFUSER: PETG<br>iv) BATTERY: Ni-MH 3.6 Vdc, 800 mAh |

Tarikh ~~dikeluarkan~~/diperbaharui : 14 Februari 2025

**Ir. ISMAIL BIN HASHIM**
Pengarah Kanan
Cawangan Kejuruteraan Elektrik
b.p. Ketua Pengarah Kerja Raya
JKR Malaysia

Cawangan Kejuruteraan Elektrik Ibu Pejabat JKR Malaysia, Aras 11, Menara Kerja Raya (Blok G), Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur.
Tel : 03-2618 9958 Faks : 03-2618 9844 Laman Web : http://www.jkr.gov.my Email: adminEMAL@jkr.gov.my

Ruj Kami : ( 30 ) dlm. JKRL(PM)5/1/4-12 Jld.4
Tarikh : 14 Februari 2025

**LAMPIRAN**

| | | |
|---|---|---|
| *Perihal Barangan* | : | *EMERGENCY LIGHT* |
| *Nama Syarikat* | : | *PCO LITE ELECTRICAL SDN. BHD.* |
| *Alamat Syarikat* | : | *LOT NO. 157880 (PT 1283), OFF JALAN DEGONG 31900 KAMPAR, PERAK DARUL RIDZUAN* |
| *No. Telefon* | : | *05 - 4665313* |
| *No. Faksimile* | : | *05 - 4651310* |
| *E-mel* | : | *enquiry@pcolite.com* |
| *Nama Pengilang* | : | *PCO LITE ELECTRICAL SDN. BHD.* |
| *Negara Pengilang* | : | *MALAYSIA* |
| *Jenama* | : | *PCO* |
| *No. Sijil/ Laporan Ujian Jenis* | : | *PENSIJILAN SIRIM : PP005405*<br>*SIJIL BOMBA : JBPM/IP/RNP:700-7/2/2-56 (29)*<br>*LAPORAN UJIAN SIRIM : 2018EEB0131 & 2018EEB0131-M1* |
| *Tarikh Tamat* | : | *15.02.2027* |
| *Rujukan Standard* | : | *MS 619-2-22:2005 & MS IEC 60598-1:2012* |
| *Catatan* | : | *i) SMD LED : 10 UNIT*<br>*ii) HOUSING : MILD STEEL*<br>*iii) DIFFUSER : PETG*<br>*iv) BATTERY TYPE : Ni-MH 3.6 Vdc, 800 mAh* |
| *Muka surat* | : | *1 daripada 1* |

UNIT PENGUJIAN BAHAN & STANDARD JKR ELEKTRIK

| *DESCRIPTION* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *NO.* | *MODEL* | *TYPE* | *RATED VOLTAGE & FREQUENCY* | *INPUT POWER (W)* | *POWER FACTOR* |
| *1* | *ELP 18L* | *SURFACE MOUNTED LED EMERGENCY LIGHT* | *240 V, 50 Hz* | *2.41* | *0.62* |
| *2* | *ELP 18RL* | *RECESSED MOUNTED LED EMERGENCY LIGHT* | *240 V, 50 Hz* | *2.41* | *0.62* |